

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุดูดอากาศ ของโรงพยาบาลลำพูน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับระบายอากาศในห้องต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ห้องผู้ป่วย ห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นต้น

๒. ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑. มีขนาดตามที่กำหนด
- ๒.๒. เป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม
- ๒.๓. ใบพัดแบบ ๔ ใบพัดเป็นอย่างน้อย
- ๒.๔. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๒.๕. เป็นพัดลมระบายอากาศชนิดดูดออก
- ๒.๖. ควบคุมการทำงานด้วยสายดึงหรือสวิตช์ปิด – เปิด
- ๒.๗. มีปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
- ๒.๘. เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน
- ๓.๒. รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(.....)

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ